

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน ๑๒๙,๖๐๐.-บาท
ราคาต่อหน่วย ๓๒,๔๐๐.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ...
 - ๕.๑ นายวันชัย คำลือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 - ๕.๒ นายสุเมธ ทุนภาค ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
 - ๕.๓ นางสาวอรุณี ชำนาญ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

บันทึกข้อความ

กระทรวงการ กงการศึกษ เทศบาลตำบลจันจว้า โทร ๐ ๕๓๓๗ ๕๑๒๓ ต่อ ๑๐๕ โทรสาร ๐ ๕๓๓๗ ๕๐๓๗
ที่ กศ ๒๕๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์
เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลจันจว้า ที่ ๒๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า
จำนวน ๔ เครื่อง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาและคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ได้พิจารณากำหนดราคากลาง
และคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU
ราคาเครื่องละ ๓๒,๔๐๐.-บาท จำนวน ๔ เครื่อง รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๒๙,๖๐๐.-บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

๑. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
๒. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ห้างหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
๔. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำ
ความสะอาดได้
 - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
๕. มีความหวังเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓/๒๕๓๙ (ครั้งที่ ๕๗) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดย
ใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
 - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
 - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER
ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ
(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย คำลือ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุเมธ ทุนภาค)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรุณี ชำนาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี

(อิรภพ ธนะศรี)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(นายบรรจง ยางยืน)

นายกเทศมนตรีตำบลจันจวี