



รายละเอียดประกอบการดำเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล
ขนาดใหญ่ ความจุ 10 ลบ.ม. หมู่ 6 บ้านหนองครก

ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อพีวีซีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2532
ชั้นความหนา 8.5 โดยรายละเอียดการวางท่อตามแบบแปลน
2. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางท่อเหล็กอบสังกะสี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอก. 277-2532 ขนาดน้ำเงิน โดยรายละเอียดการวางท่อตามแบบแปลน
3. ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบแรงดันต่อพีวีซี ที่แรงดัน 4 บาร์ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงทุกๆระยะ 500.00 เมตร
4. ผู้ว่าจ้างอาจจะสั่งให้ผู้รับจ้างทำตัวอย่างท่อทดสอบว่าได้มาตรฐาน มอก. 17 – 2532 โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีป้ายแสดงแนวเขตท่อทุกๆระยะ 300.00 เมตร ยกเว้นบางจุดที่ไม่สามารถ
ติดตั้งได้ รูปแบบป้ายผู้ว่าจ้างกำหนดให้ขณะก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างออกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งป้าย
ทั้งสิ้น.
6. หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานให้รีบปรึกษาหรือแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบ โดยทันที เพื่อ
แก้ไขปัญหาก่อนไป
7. ขนาดและรูปแบบรายการปรับปรุงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
หรือดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน


(นายอุดรชัย อุดรศิลป์) ผู้ร่าง
วิศวกร ใบอนุญาตปฏิบัติการ


(นายพิทชาฤทธิ์ อุดรสิทธิ์ไพจิตร) ผู้ตรวจ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง